

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 63 г. Михайловска
(МКДОУ детский сад № 63)**

623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Орджоникидзе 182а
тел. (343-98) 27-163 email: mbdou-ds63@mail.ru



УТВЕРЖДЕНО
Заведующий
МКДОУ детского сада № 63
Симонова Г.Б. /

Приказ от 01.03.2023 № 17- од

**ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности
для сотрудников МКДОУ детский сад № 63**

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности для сотрудников МКДОУ детский сад № 63 (далее – ДОУ) разработана на основании постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2023 года (Постановление Правительства РФ N 1885 от 24.10.2022, Федерального Закона Российской Федерации от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года; Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующего с 1 марта 2022 года; Федерального закона от 21.12.1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года.

1.2. Все работники детского сада должны допускаться к работе только после прохождения обязательного противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы непременно проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, который установлен заведующим ДОУ.

1.3. Работники обязаны изучить данную инструкцию по пожарной безопасности для сотрудников МКДОУ детский сад № 63, проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

1.4. Сотрудники дошкольного образовательного учреждения должны строго выполнять все правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами.

1.5. Работники должны неукоснительно соблюдать противопожарный режим, инструкцию по пожарной безопасности для работников ДОУ, следовать установленным требованиям пожарной безопасности.

1.6. Территория ДОУ должна постоянно содержаться в надлежащей чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву, следует обязательно убирать и периодически вывозить с территории детского сада.

1.7. В случае обнаружения пожара немедленно сообщить о нём в подразделении пожарной охраны и принять все возможные меры к спасению людей, имущества и экстренной ликвидации пожара. Первоочередной обязанностью каждого работника дошкольного образовательного учреждения является спасение жизни детей при пожаре.

1.8. Имеющиеся эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

1.9. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь соответствующие уплотнения в притворах, и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые обязаны постоянно находиться в исправном состоянии. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания ДОУ и в период нахождения детей в здании двери эвакуационных выходов запираются только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.10. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны постоянно находиться закрытыми на замок.

1.11. Должностные лица и граждане, которые нарушили требования инструкции о мерах пожарной безопасности для сотрудников ДОУ, требования пожарной безопасности и противопожарной защиты в детском саду, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В здании и на территории ДОУ категорически запрещается:

2.1. Снимать дверные полотна в проёмах, которые соединяют коридоры с лестничными клетками.

2.2. Оставлять без присмотра включенные в сеть счётные и пишущие машинки, радиоприёмники, телевизоры и прочие электрические приборы (за исключением холодильника), пользоваться данными приборами без несгораемых подставок.

2.3. Применять электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в спальнях, игровых комнатах и других помещениях, которые заняты детьми (за исключением специально оборудованных для этого помещений).

2.4. Устраивать в чердачных помещениях всевозможные склады, архивы, хранить какие-либо материалы, производить сушку белья.

2.5. Отогревание замёрзших отопительных водопроводных и канализационных труб посредством открытого огня.

2.6. При проведении праздничных мероприятий (ёлок) зажигать в помещении дошкольного образовательного учреждения разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать детей в костюмы из ваты, марли, которые не имеют пропитки огнезащитным составом.

2.7. В зимний период дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от скопившегося снега.

2.8. Количество эвакуационных выходов из помещений детского сада любого этажа должно быть не меньше 2-х.

2.9. Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании ДОУ может быть допущено только с разрешения заведующего дошкольным образовательным учреждением или лица его заменяющего.

2.10. Чердачное помещение необходимо содержать в надлежащей чистоте и обязательно запирать на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определённом месте, которое доступно для получения их в любое время суток.

2.11. Ночной дежурный персонал детского сада не имеет права уходить из помещения и территории ДОО. Запрещено курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами.

2.12. Запрещено нарушать инструкцию по пожарной безопасности для работников ДОО, а также отвлекаться во время работы в детском саду от выполнения своих служебных обязанностей.

3. Правила поведения при пожаре

3.1. Первый человек, который заметил пожар или задымление должен сообщить об этом заведующему или заместителю заведующего по АХЧ, оповещающих всех о случившемся.

3.2. Пожарную команду обязан вызвать первый, кто заметит пожар при задымлении по телефону - 101 (112 - Единая служба спасения), сообщая точный адрес детского учреждения, что горит и ФИО того, кто сообщает.

3.3. Пожарную команду встречает то лицо, которое вызвало пожарную команду у ворот ДОО на улице. Встречающий сотрудник кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно, передавая информацию о том, что именно угрожает детям.

3.4. При тушении возникшего пожара необходимо стремиться не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. Поэтому важно ограничить открывание оконных стёкол в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, а также произвести выключение рубильника.

3.5. Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию необходимых мер по тушению пожара, следует приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации детей.

3.6. Эвакуацией детей должен руководить заведующий дошкольным образовательным учреждением или его заместитель. Экстренная эвакуация детей проводится в помещение другого корпуса детского сада.

3.7. В первую очередь надо эвакуировать детей из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни. Из верхних этажей первыми должны выводиться дети младших возрастов.

3.8. Если лестница задымлена, нужно раскрыть окно, чтобы пропустить дым и дать приток свежего воздуха, а дверь, откуда идут клубы дыма, должна быть плотно закрыта.

3.9. Прежде чем войти в горящее помещение, следует накрыться с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, либо куском плотной ткани.

3.10. Дверь в задымлённом помещении стоит открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении дошкольного образовательного учреждения передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа важно дышать через влажную ткань.

3.11. Если вы нашли в горящем помещении ДОО ребёнка, который не может сам передвигаться, рекомендуется накинуть на него влажную простыню или одеяло, закрыть нос и рот влажной тканью и вывести его в безопасное место.

3.12. Если на ребёнке загорелась одежда, необходимо быстро набросить на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и плотно прижать к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить возникшее горение. Не допускается тушить одежду с помощью огнетушителя, так как это может привести к сильному химическому ожогу.

3.13. Поиски детей в горячей зоне детского сада нужно прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения и точно установлено, что там не осталось никого.

Ответственный за пожарную безопасность

 ЖК- / Журашова О.Н.

С инструкцией ознакомлены:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 63 г. Михайловска

(МКДОУ детский сад № 63)

623080, Свердловская область, Нижнесергинский район,

г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, 182-а

тел.(343-98) 27-1-63, эл. адрес mbdou-ds63@mail.ru

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с инструкцией по пожарной безопасности для сотрудников ДОУ,
утвержденный приказом заведующего от 01.03.2023 № 17-од

№п/п	Ф.И.О.	должность	Дата ознакомления	Подпись
1.	Симонова Г.Б.	Заведующий	01.03.2023	
2.	Гаврилова Л.В.	Зам. заведующего по УВР	01.03.2023	
3.	Кондакова О.Н.	Зам. Заведующего по АХЧ	01.03.2023	
4.	Киселева О.Н.	воспитатель	01.03.2023	
5.	Абрамова И.А.	воспитатель	01.03.2023	
6.	Бакиева Т.В.	воспитатель	01.03.2023	
7.	Дайбова О.Б.	воспитатель	01.03.2023	
8.	Загрутдинова В.А.	воспитатель	01.03.2023	
9.	Исмагилова З.В.	воспитатель	01.03.2023	
10.	Колесова О.Н.	воспитатель	01.03.2023	
11.	Мазаева М.В.	воспитатель	01.03.2023	
12.	Новикова Н.Е.	воспитатель	01.03.2023	
13.	Пильникова С.А.	воспитатель	01.03.2023	
14.	Сердитова М.А.	воспитатель	01.03.2023	
15.	Соколкина Ю.М.	воспитатель	01.03.2023	
16.	Соколова О.А.	воспитатель	01.03.2023	
17.	Тепикина В.С.	воспитатель	01.03.2023	
18.	Фогель М.В.	воспитатель	01.03.2023	
19.	Хрущева Е.В.	воспитатель	01.03.2023	
20.	Шамакова О.Н.	воспитатель	01.03.2023	
21.	Ишина З.З	воспитатель	01.03.2023	
22.	Захарова Е.Г.	Учитель-логопед	01.03.2023	
23.	Харисова Г.Ф.	Муз.руководитель	01.03.2023	
24.	Соколова Г.В.	Муз.руководитель	01.03.2023	
25.	Халикова З.Н.	Инструктор ФИЗО	01.03.2023	
26.	Федорова С.И.	делоприводитель	01.03.2023	
27.	Абрамова Н.О.	Младший воспитатель	01.03.2023	
28.	Гафарова Е.В.	Младший воспитатель	01.03.2023	
29.	Мухамадиева Л.С.	Младший воспитатель	01.03.2023	
30.	Сативолдиева Л.Н.	Младший воспитатель	01.03.2023	
31.	Титрова И.В.	Младший воспитатель	01.03.2023	
32.	Филатова Т.А.	Младший воспитатель	01.03.2023	
33.	Фокина Л.А.	Младший воспитатель	01.03.2023	
34.	Власова М.В.	сторож	01.03.2023	

35.	Галежитдинова Л.Б.	Помощник воспитателя	01.03.2023	<i>Галежитдинова</i>
36.	Даниельян А.Г.	Помощник воспитателя	01.03.2023	<i>Даниельян</i>
37.	Заседателева Р.Р.	Помощник воспитателя	01.03.2023	<i>Заседателева</i>
38.	Колоколова Ю.Е.	Помощник воспитателя	01.03.2023	<i>Колоколова</i>
39.	Шмидт Н.А.	Помощник воспитателя	01.03.2023	<i>Шмидт</i>
40.	Охотина К.А.	кладовщик	01.03.2023	<i>Охотина</i>
41.	Сыропятова Э.А.	швея	01.03.2023	<i>Сыропятова</i>
42.	Зуйкова А.А.	повар	01.03.2023	<i>Зуйкова</i>
43.	Мусина А.Ш.	повар	01.03.2023	<i>Мусина</i>
44.	Соколкина Д.А.	повар	01.03.2023	<i>Соколкина</i>
45.	Сутугина Г.Н.	повар	01.03.2023	<i>Сутугина</i>
46.	Барabanова С.Ф.	Рабочий кухни	01.03.2023	<i>Барabanова</i>
47.	Лукашкина С.В.	Рабочий кухни	01.03.2023	<i>Лукашкина</i>
48.	Галежитдинова Р.К.	Уборщик служебных помещений	01.03.2023	<i>Галежитдинова</i>
49.	Сухорукова Г.И.	Рабочий по стирке белья	01.03.2023	<i>Сухорукова</i>
50.	Гаврилов А.Б.	Слесарь - электромонтер	01.03.2023	<i>Гаврилов</i>
51.	Щипанов В.Ю.	Слесарь - электромонтер	01.03.2023	<i>Щипанов</i>
52.	Иванков Д.И.	сторож	01.03.2023	<i>Иванков</i>
53.	Матвеева Е.А.	Младший воспитатель	01.03.2023	<i>Матвеева</i>
54.	Гафарова Н.З.	Рабочий по стирке белья	01.03.2023	<i>Гафарова</i>
55.	Глухих А.Л.	Уборщик территории	01.03.2023	<i>Глухих</i>
56.	Константинов С.П.	Уборщик территории	01.03.2023	<i>Константинов</i>
57.	Молчанов В.И.	Рабочий по obsл. зданий	01.03.2023	<i>Молчанов</i>
58.	Колосов С.А.	Уборщик территории	01.03.2023	<i>Колосов</i>